

**ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»**

413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1
Микрорайон ул., д.28/1
E-mail: _____


Тел., факс: (845-74)

2-71-40

№ 14.08.17 № 1119
от _____

Результаты лабораторных исследований питьевой воды на подаче
по филиалу ГУП СО «Облводоресурс»-«Пугачевский» за период с 11.08.2017г. по 14.08.2017г.

Определяемые показатели	Результаты исследований			Гигиениче с кий норматив (не более)	НД на методы исследований
	11	12	13		
Мутность, мг/дм ³	1,34	1,48	0,84	1,5	ГОСТ 3351-74
Цветность, град.	15,5	16,3	16,75	20	ГОСТ 31868-12
Щелочность, мг-экв/дм ³	3,4	3,4	3,4	-	ГОСТ 31957-12
pH	7,92	7,93	7,94	6-9	ПНДФ 14.2.3.4.121-97
Марганец, мг/дм ³	0,126	0,126	0,121	0,1	ГОСТ 4974-2014
ОМЧ	4	2	0	>50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	не обн.	не обн.	не обн.	отсутст.	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	не обн.	не обн.	не обн.	отсутст.	МУК 4.2.1018-01



Директор ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Коршунов С.И.

**ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»**

413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1
Микрорайон ул., д.28/1
E-mail:

Тел., факс: (845-74)

2-71-40

№ _____ от _____

14.08.17 № 1120

№ _____ от _____

Результаты лабораторных исследований поверхностного источника р.Б.Иргиз по филиалу ГУП СО «Облводоресурс»-«Пугачевский» за период с 11.08.2017г. по 14.08.2017г.

Определяемые показатели	Результаты исследований			Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
	11	12	13		
Мутность, мг/дм ³	6,96	4,6	5,4	6,16	ГОСТ 3351-74
Цветность, град.	25,25	25,1	23,5	27	ГОСТ 31868-12
Щелочность, мг-экв/дм ³	3,4	3,4	3,4	3,4	ГОСТ 31957-12
pH	7,85	7,86	7,85	8,01	ПНДФ 14.2.3.4.121-97
Марганец, мг/дм ³	0,288	0,288	0,237	0,202	ГОСТ 4974-2014
ОКБ	60	60	-	-	не более 1000
ТКБ	60	60	-	-	не более 100



Директор ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Коршунов С.И.